



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)**

Территориальный отдел в Балахтинском районе
(662340, Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, ул. Советская, 113
«а»),
Телефон (8-39-148) 21-2-94, E-mail: balahta@24.rospotrebnadzor.ru)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 5/И

п. Балахта
(место выдачи предписания)

«25» января 2023 г.

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском
районе Штуккерт Светланой Михайловной при проведении
профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Огурская средняя
общеобразовательная школа (МБОУ Огурская СОШ), адрес места
нахождения и места осуществления деятельности: 662360, Красноярский
край, Балахтинский район, с. Огур, ул. Тольятти, 11; номер
профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий № ПМ 24230041000104619739 от 27.12.2022 г.,

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований (акт
профилактического визита МБОУ Огурская СОШ от 25.01.2023):

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

1. По проведенным лабораторным исследованиям (испытаниям),
(протокол исследований (испытаний), измерений от 17.01.2023 № 172-15),
выполненными специалистами в испытательном лабораторном Центре
федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово, Аттестат
аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639, выдан Федеральной
службой по аккредитации, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц

29.10.2015 г., Заключение от 19.01.2023 № 433 санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных испытаний, выполненное врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе Козловой Л.К., утвержденной Заместителем руководителя Органа инспекции – главным врачом О.И. Курбоновым (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015г.), установлено:

Образец (пробы) масла сливочного Минусинского, м.д.ж. 73%, в маркировке о составе указано: пастеризованные сливки, масса нетто 500 гр. в упаковке из фольги, дата изготовления: 07.11.2022, продукция изготовлена в соответствии с СТО 004340-17-001-2015, срок хранения при температуре минус $(16 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не более 90% - 120 суток; страна происхождения Россия, изготовитель: ОАО «Молоко», 662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Февральская, 20, декларация о соответствии ЕАЭС №RU Д-RU.PA01.B.16568/21, дата регистрации декларации о соответствии: 26.02.2021, декларация действительна с даты регистрации по 25.02.2024 включительно не соответствует требованиям гл. VII, п. 33, прил. 8, табл. 1 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 67, по микробиологическим показателям (БГКП в $0,01 \text{ см}^3$ – обнаружено, при величине допустимого уровня – не допускается).

В соответствии с требованиями п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20) пищевая продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Таможенного союза, не допускается при организации питания детей (п. 2 приложение 6 «Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей» СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

См. п. 2. В МБОУ Огурская СОШ не соблюдаются требования по организации предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников:

- повар Иваненко Наталья Анатольевна переведена приказом № 03-01-49 от 03.10.2022 с должности уборщика производственных и служебных помещений МБОУ Огурская СОШ. Медицинский осмотр как работник пищеблока, имеющего контакт с пищевыми продуктами, прошла только 15.03.2022 г., не соблюдена кратность 1 раз в год флюорографического обследования (предпоследняя запись 22.11.2021 г., следующее обследование должно быть 22.11.2022 г., данная запись отсутствует, имеется отметка только 11.01.2023 г.); просрочено

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований МБОУ Огурская СОШ, номер профилактического визита № ПМ 24230041000104619739

лабораторное обследование кала на яйца глистов с кратностью 1 раз в год: предпоследняя запись в личной медицинской книжке 22.11.2021, следующая должна быть 21.11.2022, данная запись отсутствует, фактически прошла только 15.03.2022 г.;

- шеф повар Рыженкова Оксана Алексеевна переведена приказом № 03-01-48 от 03.10.2022 с должности уборщика производственных и служебных помещений МБОУ Огурская СОШ. Не соблюдена кратность 1 раз в год флюорографического обследования (предпоследняя запись 18.01.2021 г., следующее обследование должно быть 18.01.2022 г., данная запись отсутствует, имеется отметка только 01.02.2022 г.); просрочено лабораторное обследование кала на яйца глистов с кратностью 1 раз в год: предпоследняя запись в личной медицинской книжке 18.01.2021, следующая должна быть 18.01.2022, данная запись отсутствует, фактически прошла только 01.02.2022 г.;

- у завскладом Андрюкевич Елены Витальевны, имеющей контакт с пищевыми продуктами, не соблюдена кратность 1 раз в год флюорографического обследования: в личной медицинской книжке после даты обследования 16.11.2021 г. следующее обследование должно быть 16.11.2022 г., данная запись отсутствует, имеется отметка только 11.01.2023 г.; отсутствует в личной медицинской книжке отметка результатов исследования на носительство патогенного стафилококка;

- у рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Шадрина Анатолия Леонидовича не соблюдена кратность 1 раз в год флюорографического обследования: предпоследняя запись 11.10.2021 г., следующее обследование должно быть 11.10.2022 г., данная запись отсутствует, фактически имеется отметка только 11.01.2023 г.;

- у учителя Аносовой Любовь Анатольевны не соблюдена кратность 1 раз в год флюорографического обследования: предпоследняя запись 23.11.2021 г., следующее обследование должно быть 23.11.2022 г., данная запись отсутствует, фактически имеется отметка только 11.01.2023 г.;

- у уборщика производственных и служебных помещений Шаталовой Евгении Викторовны не соблюдена кратность 1 раз в год флюорографического обследования: предпоследняя запись 22.11.2021 г., следующее обследование должно быть 22.11.2022 г., данная запись отсутствует, фактически имеется отметка только 11.01.2023 г., что является нарушением требований п.п. 1, 3 ст. 34 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 23 Федерального Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в ред. Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ), п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 2.21 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 58 раздела II

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21).

3. В МБОУ Огурская СОШ не соблюдаются требования по организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников:

- повар Иваненко Наталья Анатольевна переведена приказом № 03-01-49 от 03.10.2022 с должности уборщика производственных и служебных помещений МБОУ Огурская СОШ, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с допуском к работе как работника пищеблока, контактирующего с продуктами питания, занимающегося приготовлением и раздачей пищи, прошла только 09.11.2022г.;

- младший воспитатель Несолёных Виктория Николаевна, дата приема на работу 15.12.2022, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с допуском к работе как работника дошкольного образовательного учреждения прошла только 23.12.2022г., что является нарушением требований п.п. 1, 2 ст. 36 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 23 Федерального Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в ред. Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ), п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20, п. 2.21 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 74, 75 раздела II СанПиН 3.3686-21.

3.77.
4. В общеобразовательном учреждении МБОУ Огурская СОШ не соблюдаются требования к естественному освещению: в туалетах для мальчиков и девочек 2 и 3 этажей, в рекреациях 2 и 3 этажей оконные проемы деревянные, остекление окон выполнено не из цельного стекла: часть остекленной поверхности имеет нарушение целостности стекла, с наличием трещин, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. раздела II СП 2.4.3648-20.

5. В общеобразовательном учреждении МБОУ Огурская СОШ не соблюдаются требования по отделке помещений:

- в туалетах для мальчиков и девочек на 2 и 3 этажах кафельная плитка на стенах имеет дефекты, имеются участки с отслоившейся и растрескавшейся плиткой, часть выбоин заделана цементом и окрашена;

- в коридоре, рекреации 3 этажа плинтус не плотно прилегает к стенам и полу, образуя щели, что не обеспечивает защиту от членистоногих насекомых и служит созданию условий для их обитания;

- на 2 этаже в месте прохода коммуникационных труб имеется сквозное пространство, свободное для миграции насекомых и грызунов;

- в кабинете № 301 географии и истории деревянный пол со щелями, поверхность не ровная, плинтус неплотно прилегает к полу и стенам, образуя щели;

- в кабинете № 302 поверхность стен не ровная, отстает побелка КЧ, образуя дефекты;

- в кабинете № 308 начальных классов деревянный пол со щелями, поверхность пола не ровная, с дефектами;

- в рекреации 1 этажа кафельная плитка на полу имеет дефекты, часть имеет сколы и трещины, поверхность пола не ровная, часть выпавшей плитки заделана цементом и окрашена, что является нарушением требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2, 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20.

6. По проведенным контрольным измерениям (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 13.01.2023 г. № 32-19), выполненным специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово экспертом-физиком санитарно-гигиенической лаборатории Блиновым С.А. (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639, выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015 г.), Заключение от 23.01.2023 № 544 санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных измерений, выполненное специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе – врачом по общей гигиене Платоновой Л.В., врачом по общей гигиене Козловой Л.К. (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015 г.), установлено:

- измеренная общая искусственная освещенность в игровой старшей группы «Бабочки» ниже гигиенического норматива (400 лк) на 101-163 лк, что не соответствует требованиям п. 144 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

7. По проведенным контрольным измерениям (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 13.01.2023 г. № 32-19), выполненным специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово экспертом-физиком санитарно-гигиенической лаборатории Блиновым С.А. (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639, выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015 г.), Заключение от 23.01.2023 № 544 санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных

измерений, выполненное специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе – врачом по общей гигиене Платоновой Л.В., врачом по общей гигиене Козловой Л.К. (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015 г.), установлено: измеренная относительная влажность воздуха в игровой старшей группы «Бабочки» ниже допустимых величин (40-60%) на 7-13%, что не соответствует требованиям п. 98 таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

8. По проведенным контрольным измерениям (протокол измерений физических факторов неионизирующей природы от 13.01.2023 г. № 32-18), выполненным специалистом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Шарыпово экспертом-физиком санитарно-гигиенической лаборатории Блиновым С.А. (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510639, выдан Федеральной службой по аккредитации, дата внесения в Реестр аккредитованных лиц 29.10.2015 г.), Заключение от 23.01.2023 № 544 санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов инструментальных измерений, выполненное специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Балахтинском районе – врачом по общей гигиене Платоновой Л.В., врачом по общей гигиене Козловой Л.К. (Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ), зарегистрирован в Едином реестре 03.07.2015 г.), установлено:

- измеренные уровни аэроионного состава воздуха, коэффициент униполярности на рабочем месте пользователя ПК в кабинете информатики № 209 не соответствуют требованиям п. 170, таблицы 5.73 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 (концентрация отрицательных аэроионов ниже минимально допустимого гигиенического норматива (600 ион/см^3) на 500 ион/см^3 , коэффициент униполярности не определяется).

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить:

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

1. Нарушения требований п. 8.1.9, п. 2 приложение № 6 («Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей») СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований МБОУ
Огурская СОШ, номер профилактического визита № ПМ 24230041000104619739

населения», выразившиеся в допущении при организации питания детей МБОУ Огурская СОШ несоответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза пищевой продукции.

2. Нарушения требований п.п. 1, 3 ст. 34 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 23 Федерального Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в ред. Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ), п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), п. 2.21 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), п. 58 раздела II СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21), выразившиеся в не соблюдении требований по организации предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников МБОУ Огурская СОШ.

3. Нарушения требований п.п. 1, 2 ст. 36 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ст. 23 Федерального Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (в ред. Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ), п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20, п. 2.21 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п. 74, 75 раздела II СанПиН 3.3686-21, выразившиеся в не соблюдении требований по организации профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников МБОУ Огурская СОШ.

4. Нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. раздела II СП 2.4.3648-20, выразившиеся в не соблюдении требований к естественному освещению, в т.ч. в нарушении целостности стекла (наличии трещин) на оконных проемах в туалетах для мальчиков и девочек 2 и 3 этажей, в рекреациях 2 и 3 этажей МБОУ Огурская СОШ.

5. Нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5.2, 2.5.3 раздела II СП 2.4.3648-20, выразившиеся в не соблюдении требований к отделке помещений в МБОУ Огурская СОШ, в т.ч.: наличия дефектов кафельной плитки в туалетах для мальчиков и девочек на 2 и 3 этажах (наличие участков с отслоившейся и растрескавшейся плитки, наличие выбоин); не плотно прилегающего к стенам и полу плинтуса в коридоре и рекреации 3 этажа; наличия сквозного пространства в месте прохода коммуникационных труб на 2 этаже; не ровной поверхности деревянных полов, с наличием щелей, не

плотно прилегающего плинтуса к полу и стенам в кабинете № 301 географии и истории, в кабинете № 308 начальных классов; наличия дефектов покрытия стен в кабинете № 302; наличия дефектов (сколов, трещин, выбоин) кафельного покрытия пола в рекреации 1 этажа.

6. Нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 144 таблицы 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), выразившееся в не соответствии гигиеническим нормативам общей искусственной освещенности в игровой старшей группы «Бабочки».

7. Нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 98 таблицы 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, выразившееся в не соответствии гигиеническим нормативам относительной влажности воздуха в игровой старшей группы «Бабочки».

8. Нарушения требований ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 170, таблицы 5.73 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, выразившееся в не соответствии гигиеническим нормативам аэроионного состава воздуха, коэффициента униполярности на рабочем месте пользователя ПК в кабинете информатики № 209.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.12.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на МБОУ Огурская СОШ, юридический адрес: 662360, Красноярский край, Балахтинский район, с. Огур, ул. Тольятти, 11

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Балахтинском районе по адресу: 662340, Красноярский край, п. Балахта, ул. Советская, 113 «а», контактный телефон 8(391-48) 21-2-94, E-mail: balahta@24.rosпотребнадзор.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.12.2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке,

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований МБОУ Огурская СОШ, номер профилактического визита № ПМ 24230041000104619739

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю
в Балахтинском районе



С.М. Штуккерт

Контактный телефон. (8-391-48) 21-2-93,
E-mail: balakta@24.rospotrebnadzor.ru

С предписанием ознакомлен(а) «25» 01 2023г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
